



ZONE DE DISTRIBUTION : GROSNE ET GUYE-PONT D'EPINET

Conclusion sanitaire	Indicateur global de qualité
2022 Sur le plan bactériologique, l'eau est conforme aux normes en vigueur. Sur le plan physico-chimique l'eau est conforme aux limites de qualité suite à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) du 30/09/2022 classant comme non pertinent la substance Esa-métolachlore qui est une molécule de dégradation d'un herbicide.	A A : Eau de bonne qualité B : Eau sans risque pour la santé ayant fait l'objet de non conformités limitées C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitations de consommation D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

Les éléments présentés dans ce document de synthèse sont issus des résultats d'analyses des 36 derniers prélèvements réalisés sur ce réseau, ayant porté sur 486 substances différentes.

Origine et gestion de l'eau	PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU
Votre réseau est alimenté par les captages : PUIITS 1 - PONT D'EPINET, PUIITS 2 PONT D'EPINET, MELANGE, PUIITS 3 - PONT D'EPINET. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine. Elle fait l'objet d'un traitement. Votre réseau alimente 3990 personnes de façon permanente. Son exploitation est assurée par : « SUEZ (S.D.E.I.) CENTRE DE CHARNAY ». Pour plus de renseignements, veuillez contacter le responsable des installations : « S.I.E. DE GROSNE ET GUYE »	BACTÉRIOLOGIE A Très bonne qualité Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée. Nombre de prélèvements : 29 Conformité : 100 % Valeur maxi : 0 n/100 ml
	NITRATES A Bonne qualité Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L. Nombre de prélèvements : 6 Valeur moyenne : 8,3 mg/L Valeur maxi : 11 mg/L
	PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS A La limite de qualité est de 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et de 0,1 microgramme/L pour chaque substance. L'ESA-métolachlore a été classée comme non-pertinente par un avis de l'ANSES du 30/09/2022. Nombre de prélèvements : 9 Nombre de mesures : 700 Conformité : 78 % Valeur maxi : 0,12 microgramme/L (esa metolachlore) Substance(s) non conforme(s) : esa metolachlore

Quelques conseils	
ADOUCEUR	Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le réseau d'eau chaude et entretenez-le régulièrement.
CHLORE	Pour éliminer le goût de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur pendant quelques heures.
PLOMB	Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.
ABSENCE	Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

Pour aller plus loin	
	Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le site Internet : www.eaupotable.sante.fr

Édité le 15/03/2023

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.



ZONE DE DISTRIBUTION : SAINT GENGOUX LE NATIONAL

Conclusion sanitaire	Indicateur global de qualité
2022	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau sans risque pour la santé ayant fait l'objet de non conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitations de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

Les éléments présentés dans ce document de synthèse sont issus des résultats d'analyses des 10 derniers prélèvements réalisés sur ce réseau, ayant porté sur 484 substances différentes.

Origine et gestion de l'eau	
Votre réseau est alimenté par un captage : SOURCE DE MONTVALLET. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine. Elle fait l'objet d'un traitement. Votre réseau alimente 1176 personnes de façon permanente. Son exploitation est assurée par : « SUEZ (S.D.E.I.) CENTRE DE CHARNAY ». Pour plus de renseignements, veuillez contacter le responsable des installations : « S.I.E. DE GROSNE ET GUYE »	
Quelques conseils	
 ADOUCCISSEUR	Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le réseau d'eau chaude et entretenez-le régulièrement.
 CHLORE	Pour éliminer le goût de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur pendant quelques heures.
 PLOMB	Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.
 ABSENCE	Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.
Pour aller plus loin	
	Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le site Internet : www.eaupotable.sante.fr
PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU	
BACTÉRIOLOGIE	A Très bonne qualité
Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.	Nombre de prélèvements : 10 Conformité : 100 % Valeur maxi : 0 UFC/100ml
NITRATES	A Bonne qualité
Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.	Nombre de prélèvements : 2 Valeur moyenne : 16 mg/L Valeur maxi : 17 mg/L
PESTICIDES	A Bonne qualité
La limite de qualité est de 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés, de 0,1 microgramme/L pour chaque substance. La valeur de vigilance est de 0,9 microgramme/L pour les métabolites Non-pertinents. Info plus : www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/eaux-et-aliments	Nombre de prélèvements : 1 Nombre de mesures : 344 Conformité : 100 % Valeur maxi : 0.04 microgramme/L
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
DURETÉ	Eau dure
Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.	Nombre de prélèvements : 2 Valeur moyenne : 27 °f Valeur maxi : 27 °f
PH	Le pH doit être compris entre 6.5 et 9.
	Nombre de prélèvements : 10 Valeur moyenne : 7.3 unité pH Valeur maxi : 7.5 unité pH

Édité le 21/02/2023

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.