CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom des réseaux de distribution : **ADDUCTION D'HYERES, SAUVEBONNE, LES BORRELS PORT CROS ET PORQUEROLLES**

Gestionnaire du réseau : **METROPOLE TPM**

Exploitation du réseau **SUEZ EAU FRANCE**

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

SAUVEBONNE	Captage	Prise CARCES-Usine de Carnoules	Procédure de protection terminée
	Station de production	Usine de Carnoules	
	Station de production	Arrivée SI EST Hyères Sauvebonne	
LES BORRELS	Captage	Prise CARCES-Usine de Carnoules	
HYERES	Captage	Forages G1,2,3,4,5 et 7 Golf Hotel	Procédure de protection terminée
	Captage	LEP Golf Hotel	Procédure de protection terminée
	Captage	Prise CARCES - Usine de Carnoules	Procédure de protection terminée
PORT CROS	Captage	Forages G1,G2,G3,G4,G5,G7 GOLF HOTEL	
	Captage	Prise CARCES-Usine de Carnoules	
PORQUEROLLES	Captage	Forage P1 plaine ferme	Procédure de protection terminée
	Captage	Forage P2 plaine ferme	Procédure de protection terminée
	Captage	Forages G1,2,3,4,5 et 7 Golf Hotel	

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE EN : 2021

BACTERIOLOGIE (n/100ml)

La qualité bactériologiques est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes.
L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.

	HYERES	SAUVEBONNE	BORRELS	PORT CROS	PORQUEROLLES
Nombre de prélèvements :	148	8	5	23	26
Nombre de non-conformes :	0	0	0	0	0
Pourcentage de conformité :	100%	100%	100%	100%	100%

NITRATES (mg/l)

Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels.
La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (mg/l).

	HYERES	SAUVEBONNE	BORRELS	PORT CROS	PORQUEROLLES
Nombre de prélèvements :	148	6	2	20	19
Nombre de non-conformes :	0	0	0	0	0
Pourcentage de conformité :	100%	100%	100%	100%	100%
Valeur maximale atteinte :	12 mg/l	5,1 mg/l	3,3 mg/l	12 mg/l	12 mg/l
Valeur minimale atteinte :	6,7 mg/l	3,6 mg/l	3 mg/l	6,6 mg/l	6,7 mg/l

DURETE (°F)

Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F).
Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté. Eau tres calcaire.

	HYERES	SAUVEBONNE	BORRELS	PORT CROS	PORQUEROLLES
Nombre de prélèvements :	17	6	2	20	19
Valeur moyenne :	33 °F	37,1 °F	34,1 °F	32 °F	33,5 °F
Valeur minimale atteinte :	16,4 °F	33,1 °F	33 °F	16,4 °F	16,4 °F
Valeur maximale atteinte :	41,6 °F	40 °F	35,2 °F	41,6 °F	41,6 °F

PESTICIDES (µg/l)

Substances chimiques utilisées pour protéger les culture ou pour désherber.
Plus de 200 composés sont recherchés à chaque analyse. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1µg/l).

	HYERES	SAUVEBONNE	BORRELS	PORT CROS	PORQUEROLLES
Nombre de prélèvements :	6	3	N.M	6	7
Valeur maximale atteinte :	0,072 µg/l	0,058 µg/l		0,072 µg/l	0,072 µg/l
Nombre de paramètres mesurés :	3832	1916		3832	4471
Nombre de non-conformité	0	0		0	0

N.M. non mesuré

FLUOR (mg/l)

Oligo-élément présent naturellement dans l'eau.
La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (mg/l).

	HYERES	SAUVEBONNE	BORRELS	PORT CROS	PORQUEROLLES
Nombre de prélèvements :	6	3	N.M	6	7
Nombre de non-conformité :	0	0		0	0
Pourcentage de conformité	100%	100%		100%	100%
Valeur maximale atteinte :	0,16 mg/l	0,21 mg/l		0,16 mg/l	0,16 mg/l
Valeur moyenne :	0,095 mg/l	0,127 mg/l		0,095 mg/l	0,081 mg/l

CONCLUSION SANITAIRE

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.
Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.

Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation territoriale du Var – TOVA 2 – 177, boulevard du Docteur Charles Barnier - CS 31302 - 883076 TOULON Cedex
Email: ars-paca-dt83-sante-environnement@ars.sante.fr

Edité le 09 mars 2021